



Ministerstvo životního prostředí
České republiky

„Nabylo právní moci 24. 2. 2010
Kučerka
ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP“

Č.j.: 2137/ENV/10
87/820/10/JB

Vyřizuje/linka
Mgr. Jana Borská/2024

V Praze dne 29. 1. 2010

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí, orgán státní správy příslušný podle ustanovení § 43 písm. z) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší), k pověření hodnotícího orgánu podle článku 11 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 304/2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci společností a pracovníků a podmínky pro vzájemné uznávání certifikace, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny (dále jen „prováděcí nařízení Komise“), rozhodlo takto:

Žadatel, společnost ESTO Cheb s. r. o.

Palackého 2087/8a, 350 02 Cheb

IČ 491 96 511

se stanovuje hodnotícím subjektem

k provádění teoretických a praktických zkoušek pro pracovníky, kteří vykonávají činnosti v oblasti systémů požární ochrany

(kontrola těsnosti aplikací obsahujících nejméně 3 kg fluorovaných skleníkových plynů, znovuzískání, rovněž pokud jde o hasicí přístroje, instalaci, údržbu nebo servis)

uvedené v příloze k prováděcímu nařízení Komise

na dobu do 31. ledna 2011

Hodnotící subjekt bude dodržovat tyto podmínky:

- hodnotící subjekt bude postupovat v souladu s čl. 11 prováděcího nařízení Komise,
- hodnotící subjekt zajistí plán a strukturu zkoušek tak, aby zahrnovaly minimální dovednosti a znalosti uvedené v příloze prováděcího nařízení Komise,
- hodnotící subjekt nebude po uchazečích o složení teoretické a praktické zkoušky požadovat povinné absolvování školení předcházející samotné zkoušce,

- d) hodnotící subjekt je povinen postupovat v souladu s předloženými a schválenými zkušebními materiály, které jsou součástí tohoto rozhodnutí. Změna ve výukových materiálech podléhá souhlasu Ministerstva životního prostředí ČR,
- e) praktická část zkoušky bude probíhat na přístrojovém vybavení identifikovaném výrobními čísly v příloze k žádosti č.j. 87/820/10 ze dne 11.1.2010, a které je ve vlastnictví společnosti ESTO Cheb s. r. o.
- zařízení REACHANGLE, výrobce KIDDE-DEUGRA, č. 18.241/03
 - plnicí a odsávací zařízení, výrobce GETZ, USA, č. 01-04-Fe36-002
 - zařízení automatické detekce úniků regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů, výrobce ASEKO Vestec u Prahy, č. 560-1-06
 - přenosný detektor úniku regulovaných látek H25C, výrobce BACHARACH, USA, č. 4E84
 - detekční spray
 - váha Sartorius, výrobce Sartorius, č. 18312941
 - přenosný tlakoměr, výrobce IMT, Německo, č. 001/95,
- f) členy zkušební komise jmenuje na základě návrhu hodnotícího subjektu a odvolává Ministerstvo životního prostředí,
- g) hodnotící subjekt v souladu s čl. 11 odst. 3 prováděcího nařízení Komise je povinen uchovat záznamy o teoretické a praktické části zkoušky uchazečů včetně jednotlivých a celkových výsledků hodnocení po dobu 5 let,
- h) hodnotící subjekt bude Ministerstvu životního prostředí pravidelně jednou za měsíc předávat seznam osob, které úspěšně složily teoretickou a praktickou zkoušku. Záznam bude obsahovat příjmení a jméno zkoušené osoby, její sídlo nebo místo podnikání, telefon nebo adresu elektronické pošty, datum složení jednotlivých zkoušek a evidenční číslo osvědčení. Data budou předána elektronicky v souboru Microsoft Office Excel (ve formátu *.xls),
- i) hodnotící subjekt bude o zkouškách informovat odbor ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR 2 týdny dopředu a zvát jejich zástupce ke zkouškám.

Odůvodnění:

Společnost ESTO Cheb s. r. o., Palackého 2087/8a, 350 02 Cheb, IČ 491 96 511 podala dne 11. 1. 2010 žádost o pověření výkonem činnosti hodnotícího subjektu k přípravě a zajištění teoretických a praktických zkoušek pro pracovníky, kteří vykonávají činnosti v oblasti systémů požární ochrany uvedené ve čl. 2 prováděcího nařízení Komise.

Součástí žádosti byly následující náležitosti:

- výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4333
- zkušební testy ve všech variantách pro teoretickou a praktickou část zkoušky,
- kompletní seznam přístrojového vybavení pro provádění praktických zkoušek, včetně fotodokumentace a výrobních čísel
- vzor osvědčení o složení teoretické a praktické zkoušky
- vzor záznamu o provedení teoretické a praktické zkoušky
- seznam členů zkušebních komisí včetně jejich profesních životopisů

- popis činnosti hodnotícího orgánu včetně přípravy žádosti o vydání certifikátu pro uchazeče
- vzor žádosti uchazeče o vydání certifikátu
- informace pro uchazeče o průběhu zkoušek a zkušebních podmínkách
- doklad o zaplacení správního poplatku v souladu s položkou 22 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích formou kolkové známky v hodnotě 1 000,- Kč
- rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 25 466/06-20/789 o udělení akreditace k provádění rekvalifikace pro pracovní činnost „pracovník pro zacházení s F-plyny“
- CD s výše vyjmenovanými dokumenty v elektronické podobě

Ministerstvo životního prostředí posoudilo náležitosti žádosti ve vztahu k minimálním požadavkům na dovednosti a znalosti, které mají zajistit hodnotící subjekty stanoveným v prováděcím nařízení Komise. Žadatel v předložené žádosti požadavkům vyhověl. Ministerstvo životního prostředí proto rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, podat odvolání (rozklad) k rozkladové komisi ministra životního prostředí, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním u Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. Odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Toto povolení nenahrazuje jiná povolení vydávaná podle zákona o ochraně ovzduší ani jiných právních předpisů.


Ing. Jan Kužel
ředitel odboru ochrany ovzduší



Na vědomí: ČIŽP, ředitelství, oddělení ochrany ovzduší