



Ministerstvo životního prostředí  
České republiky

„Nabylo právní moci ..... 23.3.2010“

*Kučel*

ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP“

Č.j.: 8834/ENV/10  
360/820/10/JB

Vyřizuje/linka  
Mgr. Jana Borská/2024

V Praze dne 16. 2. 2010

## ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí, orgán státní správy příslušný podle ustanovení § 43 písm. z) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší), k pověření hodnotícího orgánu podle článku 11 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 303/2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny (dále jen „prováděcí nařízení Komise“), rozhodlo takto:

**Žadatel, Školicí středisko CHKT a TČ, s. r. o.**

Havlíčková 156, 517 41 Kostelec nad Orlicí

**IČ 275 36 556**

**se stanovuje hodnotícím subjektem**

**k provádění teoretických a praktických zkoušek pro pracovníky, kteří vykonávají činnosti v oblasti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel**

(kontrola těsnosti aplikací obsahujících nejméně 3 kg fluorovaných skleníkových plynů a aplikací obsahujících nejméně 6 kg fluorovaných skleníkových plynů s hermeticky uzavřenými systémy, které jsou jako takové označeny, znovuzískání, instalaci, údržbu nebo servis)

uvedené v příloze k prováděcímu nařízení Komise

**na dobu do 28. února 2011**

**Hodnotící subjekt bude dodržovat tyto podmínky:**

- hodnotící subjekt bude postupovat v souladu s čl. 11 prováděcího nařízení Komise,
- hodnotící subjekt zajistí plán a strukturu zkoušek tak, aby zahrnovaly minimální dovednosti a znalosti uvedené v příloze prováděcího nařízení Komise,

*MB*

*ly. 1/3 Jot.*

- c) hodnotící subjekt nebude po uchazečích o složení teoretické a praktické zkoušky požadovat povinné absolvování školení předcházející samotné zkoušce,
- d) hodnotící subjekt je povinen postupovat v souladu s předloženými a schválenými zkušebními materiály, které jsou součástí tohoto rozhodnutí. Změna ve výukových materiálech podléhá souhlasu Ministerstva životního prostředí ČR,
- e) praktická část zkoušky bude probíhat na přístrojovém vybavení identifikovaném výrobními čísly v příloze k žádosti č.j. 360/820/10 ze dne 1.2.2010, a které je (ve vlastnictví) společnosti CHKT a TČ, s. r. o., pokud není uvedeno jinak:

- **Kostelec nad Orlicí:**

- simulační panel pro zjišťování a odstraňování závad a netěsností na chladicím okruhu, č. 910000045, zapůjčen od VOŠ, SOŠ a SOU, Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
- simulační panel pro zjišťování a odstraňování závad a netěsností na chladicím okruhu s obsahem chladiva R134a, č. CGL 60 TB3NR, zapůjčen od VOŠ, SOŠ a SOU, Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
- zařízení na odsávání chladiva UKR – mini, č. 50786/1995,
- vakuová stanice WIGAM, č. DIP 252,
- digitální váha na chladivo Testo 560, č. 01487037, zapůjčena od TESTO s. r. o., Jinonická 80, 150 00 Praha 5, IČ 257 25 394
- elektronický měřicí přístroj Testo 560 pro servisní mechaniky, č. 01487037, zapůjčen od TESTO s. r. o., Jinonická 80, 150 00 Praha 5, IČ 257 25 394
- detektor úniků chladiva Leak Seeker L – 780, č. 930000030,

- **Brno – Jílová:** veškeré vybavení zapůjčeno od Střední školy polytechnické, Brno, Jílová 36g, Jílová 36g, 639 00 Brno, IČ: 006 38 013
- zařízení na odsávání chladiva – EKOTEZ MINI-R, č. 54580/1998
- zařízení na odsávání chladiva MASTERCOOL, č. 123195,
- detektor úniků chladiva – REFCO RX-1, č. 4492707,
- váha na chladivo ACCUCHARGE II, č: 067829,
- simulační panel s chladicím okruhem pro zjišťování a opravování závad, chladivo: 404 A, č. ASPERA NE9213GK,
- simulační panel klimatizačního zařízení pro zjišťování a odstraňování závad, chladivo: 407C, č. COPELAND 2S30K4E,

- f) členy zkušební komise jmenuje na základě návrhu hodnotícího subjektu a odvolává Ministerstvo životního prostředí,
- g) hodnotící subjekt v souladu s čl. 11 odst. 3 prováděcího nařízení Komise je povinen uchovat záznamy o teoretické a praktické části zkoušky uchazečů včetně jednotlivých a celkových výsledků hodnocení po dobu 5 let,
- h) hodnotící subjekt bude Ministerstvu životního prostředí pravidelně jednou za měsíc předávat seznam osob, které úspěšně složily teoretickou a praktickou zkoušku. Záznam bude obsahovat příjmení a jméno zkoušené osoby, její sídlo nebo místo podnikání, telefon nebo adresu elektronické pošty, kategorii složené zkoušky, datum složení jednotlivých zkoušek a evidenční číslo osvědčení. Data budou předána elektronicky v souboru Microsoft Office Excel (ve formátu \*.xls),
- i) hodnotící subjekt bude o zkouškách informovat odbor ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR dva týdny dopředu a zvát jejich zástupce ke zkouškám.

## Odůvodnění:

Společnost Školící středisko CHKT a TČ, s. r. o., Havlíčkova 156, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 275 36 556, podala dne 1. 2. 2010 žádost o pověření výkonem činnosti hodnotícího subjektu k přípravě a zajištění teoretických a praktických zkoušek pro pracovníky, kteří vykonávají činnosti v oblasti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel uvedené ve čl. 2 prováděcího nařízení Komise.

Součástí žádosti byly následující náležitosti:

- výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24697
- zkušební testy ve všech variantách pro teoretickou a praktickou část zkoušky,
- kompletní seznam přístrojového vybavení pro provádění praktických zkoušek, včetně fotodokumentace a výrobních čísel
- vzor osvědčení o složení teoretické a praktické zkoušky
- vzor záznamu o provedení teoretické a praktické zkoušky
- seznam členů zkušebních komisí včetně jejich profesních životopisů
- popis činnosti hodnotícího orgánu včetně přípravy žádosti o vydání certifikátu pro uchazeče
- vzor žádosti uchazeče o vydání certifikátu
- informace pro uchazeče o průběhu zkoušek a zkušebních podmínkách
- doklad o zaplacení správního poplatku v souladu s položkou 22 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích formou kolkové známky v hodnotě 1 000,- Kč
- CD s výše vyjmenovanými dokumenty v elektronické podobě

Ministerstvo životního prostředí posoudilo náležitosti žádosti ve vztahu k minimálním požadavkům na dovednosti a znalosti, které mají zajistit hodnotící subjekty stanoveným v prováděcím nařízení Komise. Žadatel v předložené žádosti požadavkům vyhověl. Ministerstvo životního prostředí proto rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

**Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, podat odvolání (rozklad) k rozkladové komisi ministra životního prostředí, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním u Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. Odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Toto povolení nenahrazuje jiná povolení vydávaná podle zákona o ochraně ovzduší ani jiných právních předpisů.

  
**Ing. Jan Kužel**  
ředitel odboru ochrany ovzduší



Na vědomí: ČIŽP, ředitelství, oddělení ochrany ovzduší