

Příloha č. 1 - Přehled povinných revizí a prohlídek kotelen dle platných norem a předpisů

Kotelny plynové do 100 kW

Ceny nutných revizí u plynové kotelny	Legislativní ukotvení	Četnost	Orientační ceny (v Kč bez DPH)
Revize NTL plynové kotelny / plynového zařízení	ČSN 07 0703 / vyhláška č. 85/1978 Sb.	1 x za 3 roky	1 200
Kontrola plynového zařízení	Vyhláška č. 85/1978 Sb.	1 x za rok, mimo revizí	760
Revize detektoru úniku plynu	ČSN 07 0703	1 x za rok	600
Obsluha tlakových nádob - přezkoušení	ČSN 69 0012	1 x za 3 roky	200
Obsluha plynových zařízení - zaškolení do 50 kW	Vyhláška č. 91/1993 Sb.	každou osobu	250
Osvědčení způsobilosti topiče NTL plynových kotlů - nad 50 kW jednoho kotle	Vyhláška č. 91/1993 Sb.	1 x za 5 let	400
Servis plynového spotřebiče do 50 kW	Servisní prohlídka	dle návodu k obsluze	500
Revize plynového spotřebiče do 50 kW	TPG 704 01	1 x za 3 roky	1 200
Revize elektrických instalací - podle druhu prostředí či rizika se zvolí jedna z možností			
- Normální	ČSN 33 1500, 33 2000-1 ED.2	1 x za 5 let	2 800
- Vlhké, NTL kotelny	ČSN 33 1500, 33 2000-1 ED.2	1 x za 2 roky	2 800
- Dle rizika ohrožení osob, budovy	ČSN 33 1500, 33 2000-1 ED.2	1 x za 5 let, resp. 1 x za 2 roky	2 800
Revize hasicích přístrojů / ks	Vyhláška č. 246/2001 Sb.	1 x za rok	50
Kontrola spalinových cest	Vyhláška č. 34/2016 Sb.	1 x za rok	250
Čištění spalinových cest	Vyhláška č. 34/2016 Sb.	1 x za rok	250
Revize tlakových nádob – provozní	Vyhláška č. 18/1979 Sb, ČSN 69 0012	1 x za rok	240
Revize tlakových nádob - vnitřní a těsnost	Vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012	1 x za 5 let	240
Revize tlakových nádob - zkouška těsnosti	Vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012	1 x za 9 let	480
Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie 20 - 100 kW výkonu kotle	Vyhláška č. 194/2013 Sb.	1 x za 10 let	6 000

Kotelny plynové nad 100 kW

Ceny nutných revizí u plynové kotelny	Legislativní ukotvení	Četnost	Orientační ceny (v Kč bez DPH)
Odborná prohlídka plynové kotelny nízkotlaké	Vyhláška č. 91/1993 Sb.	1 x za rok	760
Revize NTL plynové kotelny	ČSN 07 0703, ČSN EN 15001-1	1 x za 3 roky	1 200
Revize detektoru úniku plynu	ČSN 07 0703	1 x za rok	600
Obsluha tlakových nádob – přezkoušení	ČSN 69 0012	1 x za 3 roky	200
Obsluha plynových zařízení – přezkoušení	ČSN 07 0703, ČSN EN 15001-1	1 x za 3 roky	400
Osvědčení způsobilosti topiče NTL plynových kotlů - nad 50 kW jednoho kotle	ČSN 38 6405, vyhláška č. 91/1993 Sb.	1 x za 5 let	400
Kontrola domovních a průmyslových plynovodů – plynových zařízení kotelny	Vyhláška č. 85/1978 Sb., TPG 704 01	1 x za rok	760
Revize domovních a průmyslových plynovodů – plynových zařízení kotelny	Vyhláška č. 85/1978 Sb., TPG 704 01	1 x za 3 roky	1 200
Revize elektrických instalací - podle druhu prostředí či rizika se zvolí jedna z možností			
- Normální	ČSN 33 1500, 33 2000-1 ED.2	1 x za 5 let	2 800
- Vlhké, NTL kotelny	ČSN 33 1500, 33 2000-1 ED.2	1 x za 2 roky	2 800
- Dle rizika ohrožení osob, budovy	ČSN 33 1500, 33 2000-1 ED.2	1 x za 5 let, resp. 1 x za 2 roky	2 800
Tlakové zkoušky vodovodů pro požární účely a suchovodů	ČSN 73 0873	1 x za rok	240
Revize hasicích přístrojů	Vyhláška č. 246/2001 Sb.	1 x za rok	50
Prohlídky požární ochrany	Vyhláška č. 246/2001 Sb.	1 x za rok	200
Revize vodoměrů na studenou vodu	Zákon č. 505/1990 Sb., zákon č. 274/2001 Sb.	1 x za 5 let	200
Revize vodoměrů na teplou vodu	Zákon č. 505/1990 Sb., Věstník Úřadu pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví č. 12/1994	1 x za 5 let	0
Kontrola spalinových cest	Vyhláška č. 34/2016 Sb.	1 x za rok	250
Čištění spalinových cest	Vyhláška č. 34/2016 Sb.	1 x za rok	250
Revize tlakových nádob - provozní	Vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012	1 x za rok	240
Revize tlakových nádob - vnitřní a těsnost	Vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012	1 x za 5 let	240
Revize tlakových nádob - zkouška těsnosti	Vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012	1 x za 9 let	480
Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie nad 100 kW výkonu kotle	Vyhláška č. 194/2013 Sb.	1 x za 4 roky	6 000

Kotelny na tuhá, kapalná paliva do 100 kW

Ceny nutných revizí u kotelny na tuhá, kapalná paliva	Legislativní ukotvení	Četnost	Orientační ceny (v Kč bez DPH)
Obsluha tlakových nádob - přezkoušení	ČSN 69 0012	1 x za 3 roky	200
Osvědčení způsobilosti topiče NTL kotlů - nad 50 kW jednoho kotle	ČSN 38 6405, vyhláška č. 91/1993 Sb.	1 x za 5 let	400
Revize elektrických instalací - podle druhu prostředí či rizika se zvolí jedna z možností			
- Normální	ČSN 33 1500, 33 2000-1 ED.2	1 x za 5 let	
- Vlhké, NTL kotelny	ČSN 33 1500, 33 2000-1 ED.2	1 x za 2 roky	2 800
- Dle rizika ohrožení osob, budovy	ČSN 33 1500, 33 2000-1 ED.2	1 x za 5 let, resp. 1 x za 2 roky	
Tlakové zkoušky vodovodů pro požární účely a suchovodů	ČSN 73 0873	1 x za rok	400
Revize hasicích přístrojů	Vyhláška č. 246/2001 Sb.	1 x za rok	50
Kontrola spalinových cest	Vyhláška č. 34/2016 Sb.	1 x za rok	250
Čištění spalinových cest - dle paliva	Vyhláška č. 34/2016 Sb.	3 x za rok	250
Revize tlakových nádob - provozní	Vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012	1 x za rok	240
Revize tlakových nádob - vnitřní a těsnost	Vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012	1 x za 5 let	240
Revize tlakových nádob - zkouška těsnosti	Vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012	1 x za 9 let	480
Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie 20 - 100 kW výkonu kotle	Vyhláška č. 194/2013 Sb.	1 x za 10 let	6 000

Kotelny na pevná, kapalná paliva nad 100 kW

Ceny nutných revizí u kotelny na tuhá, kapalná paliva	Legislativní ukotvení	Četnost	Orientační ceny (v Kč bez DPH)
Odborná prohlídka kotelny nízkotlaké	Vyhláška č. 91/1993 Sb.	1 x za rok	760
Obsluha tlakových nádob – přezkoušení	ČSN 69 0012	1 x za 3 roky	200
Obsluha kotelny - přezkoušení topičů	ČSN 38 6405, vyhláška č. 91/1993 Sb.	1 x za 5 let	400
Revize elektrických instalací - podle druhu prostředí či rizika se zvolí jedna z možností			
- Normální	ČSN 33 1500, 33 2000-1 ED.2	1 x za 5 let	2 800
- Vlhké, NTL kotelny	ČSN 33 1500, 33 2000-1 ED.2	1 x za 2 roky	2 800
- Dle rizika ohrožení osob, budovy	ČSN 33 1500, 33 2000-1 ED.2	1 x za 5 let, resp. 1 x za 2 roky	2 800
Tlakové zkoušky vodovodu pro požární účely a suchovody	ČSN 73 0873	1 x za rok	500
Revize hasicích přístrojů	Vyhláška č. 246/2001 Sb.	1 x za rok	50
Prohlídky požární ochrany	Vyhláška č. 246/2001 Sb.	1 x za rok	250
Kontrola spalinových cest	Vyhláška č. 34/2016 Sb.	1 x za rok	250
Čištění spalinových cest - dle paliva	Vyhláška č. 34/2016 Sb.	2 x - 1 x za r.	240
Revize tlakových nádob - provozní	Vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012	1 x za rok	240
Revize tlakových nádob - vnitřní a těsnost	Vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012	1 x za 5 let	240
Revize tlakových nádob - zkouška těsnosti	Vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012	1 x za 9 let	480
Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie nad 100 kW výkonu kotle	Vyhláška č. 194/2013 Sb.	1 x za 2 roky	6 000

Předávací stanice

Ceny nutných revizí u předávací stanice	Legislativní ukotvení	Četnost	Orientační ceny (v Kč bez DPH)
Obsluha tlakových nádob - přezkoušení	ČSN 69 0012	1 x za 3 roky	200
Revize elektrických instalací - podle druhu prostředí či rizika se zvolí jedna z možností			
- Normální	ČSN 33 1500, 33 2000-1 ED.2	1 x za 5 let	2 800
- Vlhké, NTL kotelny	ČSN 33 1500, 33 2000-1 ED.2	1 x za 2 roky	2 800
- Dle rizika ohrožení osob, budovy	ČSN 33 1500, 33 2000-1 ED.2	1 x za 5 let, resp. 1 x za 2 roky	2 800
Revize hasicích přístrojů / ks	Vyhláška č. 246/2001 Sb.	1 x za rok	50
Revize tlakových nádob - provozní	Vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012	1 x za rok	240
Revize tlakových nádob - vnitřní a těsnost	Vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012	1 x za 5 let	240
Revize tlakových nádob - zkouška těsnosti	Vyhláška č. 18/1979 Sb., ČSN 69 0012	1 x za 9 let	480