



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj.:

Sp. zn.:

MSK 35010/2020
ŽPZ/4276/2020/Raf
209.1 V50 N

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum:

Ing. David Rafaj
595 622 297
595 622 126
posta@msk.cz
2020-03-09

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
Zelená 2061/88a
709 74 Ostrava

Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci 19. změny integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Dolu ČSM“

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“) rozhodl, že integrované povolení čj. MSK 53590/2007 ze dne 2. 5. 2007, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení“), vydané pro zařízení „**Teplárna Dolu ČSM**“, které je provozováno právnickou osobou **Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.**, se sídlem Zelená 2061/88a, 709 74 Ostrava, IČ 27826554 [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, (dále též „provozovatel zařízení“)], se v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci mění takto:

(1)

V části **II.**, kapitole **1.** výrokové části integrovaného povolení v bodu **1.1.** písmene **b)** **se** celá tabulka emisních limitů a podmínek pro teplovodní kotel K 6 **nahrazuje** ve znění:

Technologická jednotka	Znečišťující látka	Emisní limit (mg/m ³)	Vztažné podmínky	Četnost měření
Kotel K 6	NO _x jako NO ₂	100	A *	1 x za 3 kalendářní roky
	CO	50		

* - vztažné podmínky A pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek a při referenčním obsahu kyslíku 3 %.



(2)

V části **II.**, kapitole **1.** výrokové části integrovaného povolení v bodu **1.1.** písmene **c)** **se** celá tabulka emisních limitů a podmínek pro plynový parní kotel K4 **nahrazuje** ve znění:

Technologická jednotka	Znečišťující látka	Emisní limit (mg/m ³)	Vztažné podmínky	Četnost měření
Kotel K 4	NO _x jako NO ₂	100	A *	1 x za kalendářní rok
	CO	50		

* - vztažné podmínky A pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek a při referenčním obsahu kyslíku 3 %.

(3)

V části **II.**, kapitole **1.** výrokové části integrovaného povolení v bodu **1.1.** písmene **d)** **se** celá tabulka emisních limitů a podmínek pro plynový parní kotel K 2 **nahrazuje** ve znění:

Technologická jednotka	Znečišťující látka	Emisní limit (mg/m ³)	Vztažné podmínky	Četnost měření
Kotel K 4	NO _x jako NO ₂	100	A *	1 x za kalendářní rok
	CO	50		

* - vztažné podmínky A pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek a při referenčním obsahu kyslíku 3 %.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 30. 1. 2020 od provozovatele zařízení ohlášení plánované změny v provozu zařízení dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci. Předmětem plánované změny byla žádost o změnu emisních limitů zdrojů do 50 MW celkového tepelného příkonu v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb. (dále „vyhláška č. 415/2012 Sb.“), o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, která stanovuje od 1. 1. 2020 nové emisní limity pro zdroje spalující plyná paliva.

Krajský úřad zvážil možné dopady výše popsané změny v provozu zařízení a je současně toho názoru, že v rámci tohoto správního řízení dochází pouze ke změně specifických emisních limitů v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb. u zdrojů spalující plyná paliva s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 0,3 ÷ 50 MW.

Na základě předložené žádosti provozovatele zařízení (uvedeno výše) oznámil krajský úřad přípisem čj. MSK 17991/2020 ze dne 10. 2. 2020 zahájení správního řízení ve věci změny integrovaného povolení. Provozovatel obdržel přípis datovou schránkou dne 17. 2. 2020, kdy současně krajský úřad, v souladu s § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, požádal Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) o vyjádření k uvedenému záměru.

Z předložených podkladů vyplývá, že záměr nepředstavuje podstatnou změnu v provozu zařízení, definovanou v § 2 písm. i) bodu 1. zákona o integrované prevenci, neboť sama o sobě nedosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci. Nejedná se ani o podstatnou změnu, definovanou v § 2 písm. i) bodech 2. a 3. zákona o integrované prevenci, neboť definice podstatné změny dle bodů 2. a 3. není pro toto správní řízení relevantní.

Proto krajský úřad po posouzení předložených podkladů a z výše uvedených důvodů dospěl k závěru, že se v daném případě nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci.

Dne 26. 2. 2020 krajský úřad obdržel od České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava vyjádření vydané pod zn. ČIŽP/49/2020/1472 ze dne 25. 2. 2020, kdy toto vyjádření bylo souhlasné, bez připomínek.

Provozovatel zařízení se jako účastník řízení, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu seznámili s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci 19. změny integrovaného povolení dopisem čj. MSK 31532/2020 ze dne 2. 3. 2020.

K podkladům pro vydání rozhodnutí nebyly ze strany účastníka řízení ve stanovené lhůtě vzneseny připomínky.

V návaznosti na podanou žádost ze strany provozovatele krajský úřad tímto rozhodnutím, provedl následující změny integrovaného povolení, kdy výrokem (1) ÷ (4) v souladu vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, přílohy č. 2, části II, tab. 2.1.2 (specifické emisní limity pro stacionární zdroje uvedené do provozu před 20. prosincem 2018) s platností od 1. ledna 2020 zrušil pro zdroje spalující plynná paliva s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 300 kW až 50 MW emisní limity pro TZL a SO₂. Uvedenými výroky dále krajský úřad pro NO_x změnil hodnotu na 100 mg/m³ a pro CO na hodnotu 50 mg/m³.

Touto změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 zákona o integrované prevenci provedeného a popsáno v řízení o vydání integrovaného povolení.

Integrované povolení bylo změněno v částech, uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn. Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení je činěno z podmětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu. Podané odvolání

má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Marek Brušík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje, paní Jarmila Uvírová, zde
- Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
- Magistrát města Karviná, odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha

