

Zpráva o kontrole

podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění

1. Identifikace provozovatele

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Veolia Energie ČR, a.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO, bylo-li přiděleno	45193410

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	Teplárna Frýdek-Místek
Adresa zařízení	Nádražní 391, 738 01 Sviadnov
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP	MZPR98EJAWGE

3. Rozsah kontroly a kontrolované období

Popis rozsahu kontroly	Plnění povinností provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, plnění povinností stanovených zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a podmínek souvisejících s ochranou ovzduší vydaného integrovaného povolení č.j. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, včetně změn (změna č. 13), se zaměřením na stacionární zdroje kotle K1-K4.
Kontrolované období	24.6.2015 – 16.11.2016

4. Termín kontroly na místě

Zahájení (den, měsíc, rok)	16.11.2016
Ukončení (den, měsíc, rok)	16.11.2016

5. Kontrolní zjištění

Popis kontrolních zjištění	Zařízení bylo v provozu. Byla provedena fyzická prohlídka zařízení, včetně provozních dokumentů, a kontrola monitoringu. Je prováděno kontinuální měření emisí, jednorázová měření proběhla ve stanoveném rozsahu i četnosti, byly předloženy protokoly jednorázových měření emisí. Emisní limity, ani emisní stropy nebyly překročeny. Zařízení bylo v kontrolovaném rozsahu provozováno v souladu se stanovenými podmínkami integrovaného povolení v oblasti ochrany ovzduší.
----------------------------	---

6. Závěry

Popis závěrů kontroly	Nebylo zjištěno porušení zákona o integrované prevenci s ohledem na předmět kontroly.
-----------------------	--

7. Další opatření

Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly
-

8. Přílohy

Číslo	Název
-	-

9. Identifikace kontrolního orgánu

1. Oblastní inspektorát ČÍŽP	ČÍŽP OI Ostrava
2. Adresa	Valchařská 15, 702 00 Ostrava
3. Zpracoval	Mgr. Michal Jurčík
4. Datum	7.3.2017
5. Spis kontroly	Sp.zn. 1615145