



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj.: MSK 164594/2019
Sp. zn.: ŽPZ/31387/2019/Raf
209.1 V50 N

Vyřizuje: Ing. David Rafaj

Telefon: 595 622 297

Fax: 595 622 126

E-mail: posta@msk.cz

Datum: 2019-11-13

Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci 24. změny integrovaného povolení pro zařízení „Elektrárna Dětmorovice, zařízení pro výrobu elektrické energie a tepla“

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“) rozhodl, že integrované povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19. 8. 2005, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení“), vydané pro zařízení „**Elektrárna Dětmorovice, zařízení pro výrobu elektrické energie a tepla**“, které je provozováno právnickou osobou **Elektrárna Dětmorovice, a.s.**, se sídlem Dětmorovice 1202, 735 71 Dětmorovice, IČ 29452279 [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále též „provozovatel zařízení“], se v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci mění takto:

(1)

V části **I.**, písm. **a)** výrokové části integrovaného povolení, v prvním bodu popisujícím kotel K1 se za stávající text **doplňuje** text, **který zní:**

„Provoz kotle K1 je k 31. 12. 2019 trvale ukončen.“

(2)

V části **I.**, písm. **a)** výrokové části integrovaného povolení textace prvního odstavce pod specifikací a identifikací kotlů **nově zní:**

„Na kotlích K2 – K4 je instalován nízkoemisní spalovací systém DENOx (nízkoemisní hořáky a trysky dohořívacího vzduchu). Na kotlích K3 a K4 je instalována technologie selektivní katalytické redukce emisí oxidů dusíku (SCR), která probíhá v externích reaktorech pomocí vstřikování čpavkové vody (NH₄OH). Součástí kotlů K2 – K4 jsou elektrostatické odlučovače tuhých znečišťujících látek (TZL), a to 12 ks elektrostatických odlučovačů typu Lurgi pro každý kotel. Pro snížení emisí SO₂ jsou instalovány dvě odsiřovací linky (absorbéry), z nichž každá je kapacitně určena pro dva kotle. Odsiřování probíhá metodou mokré vápencové vypírky. *Od 1. 1. 2020 jsou nadále kotle K2 – K4 stacionárními zdroji, uvedenými pod kódem 1.1. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon č. 201/2012 Sb.“), jejichž jmenovité tepelné příkony se v souladu s § 4 odst. 7 a 8 zákona č. 201/2012 Sb. sčítají.*“

(3)

V části **II.**, kapitole **1.**, odst. **1.1.**, bodu **1.1.1.** výrokové části integrovaného povolení **se:**

a) text označení bodu 1.1.1. „Granulační kotle K1 – K4“ **nahrazuje:**

„Granulační kotle K2 – K4“

b) v tabulce emisních limitů bodu 1.1.1. označení kotle „K1“ **ruší.**

(4)

V části **II.**, kapitole **9.**, odst. **9.1.**, bodu **9.1.1.** výrokové části integrovaného povolení **se** v tabulce způsobu monitorování emisí do ovzduší totožný text „(K1-K4)“ **nahrazuje** textem „(K2-K4)“.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 16. 10. 2019 od provozovatele zařízení ohlášení plánované změny v provozu zařízení dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci. Předmětem plánované změny byla žádost o trvalé ukončení a dalšího provozování kotle K1 o tepelném příkonu 550,274 MW, který je součástí hlavních výrobních bloků (kotlů K1 - K4).

Krajský úřad zvážil možné dopady výše popsané změny v provozu zařízení a je současně toho názoru, že výše uvedený záměr není změnou, která by měla významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí, neboť se jedná o trvalé ukončení provozu již odstaveného zdroje znečišťování ovzduší, který spaloval tuhá paliva a tím souvisejícího snížení celkového příkonu zařízení, zahrnutého v integrovaném povolení.

Na základě předložené žádosti provozovatele zařízení oznámil krajský úřad přípisem čj. MSK 158657/2019 ze dne 30. 10. 2019 zahájení správního řízení ve věci změny integrovaného povolení. Provozovatel obdržel přípis datovou schránkou dne 31. 10. 2019, kdy současně krajský úřad, v souladu s § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší požádal Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) o vyjádření k uvedenému záměru, které představují změnu povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Ustanovení o nahrazení tohoto správního aktu je uvedeno v části III. kapitole 3. bodu g) integrovaného povolení.

Z předložených podkladů vyplývá, že záměr nepředstavuje podstatnou změnu v provozu zařízení, definovanou v § 2 písm. i) bodu 1. zákona o integrované prevenci, neboť sama o sobě nedosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci. Nejedná se ani o podstatnou změnu, definovanou v § 2 písm. i) bodech 2. a 3. zákona o integrované prevenci, neboť definice podstatné změny dle bodů 2. a 3. není pro toto správní řízení relevantní.

Proto krajský úřad po posouzení předložených podkladů a z výše uvedených důvodů dospěl k závěru, že se v daném případě nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci.

Dne 4. 11. 2019 krajský úřad obdržel od České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava vyjádření vydané pod zn. ČIŽP/49/2019/10608 ze dne 1. 11. 2019. ČIŽP v tomto vyjádření nemá k předmětné změně žádných připomínek.

Provozovatel zařízení se jako účastník řízení, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu seznámili s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci 24. změny integrovaného povolení dopisem čj. MSK 161072/2019 ze dne 5. 11. 2019.

K podkladům pro vydání rozhodnutí nebyly ze strany provozovatele řízení ve stanovené lhůtě vzneseny připomínky.

V návaznosti na podanou žádost ze strany provozovatele krajský úřad tímto rozhodnutím, provedl následující změny integrovaného povolení:

Výrokem (3) tohoto rozhodnutí vyňal krajský úřad kotel K 1 z tabulky emisních limitů v bodu 1.1.1. Kotel K1 byl v běžném provozu naposledy dne 15. 10. 2013 a v současnosti je odpojen od všech provozních médií a následných technologických součástí. V popisu zařízení zůstává Kotel K1 ponechán v části I. výrokové části integrovaného povolení až do doby jeho úplné likvidace. Po doložení této skutečnosti bude z popisu zařízení v rámci příslušné změny integrovaného povolení odstraněn. V této souvislosti byl upraven text popisu zařízení v části I. výroku integrovaného povolení, jak je uvedeno ve výroku (1) a (2) tohoto rozhodnutí.

V rámci výroku (4) tohoto rozhodnutí byl upraven bod 9.1.1. integrovaného povolení, zmiňující kotel K 1 – tj. byly zrušeny zmínky o tomto kotli v podmínkách monitoringu emisí do ovzduší.

Se samotnou likvidací kotle K1 provozovatel zatím nepočítá, proto krajským úřadem nebyly tímto rozhodnutím stanoveny podmínky likvidace kotle K1 a s tím souvisejících činností, ani obecné způsoby nakládání s odpady, vzniklými v této souvislosti které upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě plánované likvidace tohoto kotle platí stanovené podmínky uvedené v kapitole 2. integrovaného povolení.

Krajský úřad v souladu s vyjádřením ČIŽP dále upozorňuje provozovatele, o nutnosti ve výhledové době předmětnou změnu promítnout do nového znění provozního řádu. Případné nepodstatné textační úpravy v úplném znění integrovaného povolení ve vazbě na ukončení provozu kotle K1 budou zohledněny plánovanou kontrolou/přezkumem, která bude provedena dle § 18 odst. 1 zákona o integrované prevenci, a dále v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v roce 2020.

Touto změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 zákona o integrované prevenci provedeného a popsáno v řízení o vydání integrovaného povolení.

Integrované povolení bylo změněno v částech, uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn. Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno

v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení je činěno z podmětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Marek Brušík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

Rozdělovník

Účastník řízení:

- Elektrárna Dětmorovice, a.s., Dětmorovice 1202, 735 71 Dětmorovice

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje, paní Jarmila Uvírová, zde
- Obec Dětmorovice, Dětmorovice čp. 27, 735 71 Dětmorovice
- Magistrát města Karviná, odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

